

АКТ

обследования на предмет технической укреплённости, оснащённости средствами КТС, ОПС и антитеррористической защищённости.

«10» 02 2015 г.

г. Нальчик

Комиссией в составе: Директора МНОУ СОШ ДЗО Темировой И.С.  
помощника прокурора г. Нальчик юриста 1-го класса  
Чемезова И.И., инспектора ОМД и ПР по г. Нальчик  
старшего лейтенанта внутренней службы Сидяшева А.В.  
старшего инспектора ООСОП ОВД по г. Нальчик Киселёва В.А.  
Провели обследование объекта: МНОУ СОШ ДЗО ул. 2-ая Нагорная - 135

на предмет технической укреплённости, оснащённости средствами КТС, ОПС и антитеррористической защищённости объекта.

В результате обследования объекта установлено следующее:

Здание капитальное, монолитно-бетонное, панельное.  
Основных входов два, оборудованных двухстворчатой  
тяжелыми металлическими дверями, с откатными  
и врезными замками. Запасных выходов пять,  
двери металлические глухие, один из выходов со  
столовой - пищеблока, дополнительно оборудован  
решетчатой дверью, с навесным замком. Все  
замки на перегородочных дверях конструкции соответс-  
туют 1-го классу защиты по ГОСТ-5089-И класса устойчивости  
У-1 по ГОСТ Р 52582-06. Оконные конструкции на  
окнах первого этажа отсутствуют, за исключением  
нескольких окон. Ограждение по периметру террито-  
рии забора высотой 1,9 м из металлических решеток.  
Вид охраны физическая круглосуточная вахтенная  
днем вахтер, ночная сторож  
Система контроля и управления доступом (СКУД) отсутствует,  
видеонаблюдение отсутствует.  
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) пожарная сигнализация  
в наличии  
Кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП), кнопка тревожной сигнализации (КТС) в наличии  
подключить к ИЦО ОВД по г. Нальчик

Комиссия предлагает:

1. Установить ссуд-систему контроля управления  
доступом - домофон
2. Установить распашные металлические решетки  
с навесными замками, с внутренней стороны  
оконные конструкции первого этажа.
3. Заменить врезные замочные конструкции на  
дверях входов и выходов, на замки 3-го класса  
защиты по ГОСТ-5089-И класса устойчивости У-3  
по ГОСТ Р 52582-06 документ Р- 48 36 032-2013
4. Установить видеонаблюдение.

Подписи членов комиссии:



И.С. Темирова (Темирова И.С.)  
И.И. Чемезов (Чемезов И.И.)  
А.В. Сидяшев (Сидяшев А.В.)  
В.А. Киселёв (Киселёв В.А.)